

Na temelju članka 27. Statuta Veteranskog centra, članka 21. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) i članka 2. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara („Narodne novine“, broj 166/11) i Rješenja Ministarstva unutarnjih poslova o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara KLASA:UP/I-245-02/22-08/18, URBROJ: 511-01-370-22-2 od 20. siječnja 2023. godine, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2023. godine uz suglasnost Ministarstva hrvatskih branitelja, donosi

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA U VETERANSKOM CENTRU, PODRUŽNICI ŠIBENIK

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Veteranski centar, Podružnica Šibenik, Velimira Škorpika 6d (u daljnjem tekstu: Veteranski centar), polazeći od vlastitih uvjeta i potreba, a sukladno propisima o zaštiti od požara, utvrđuje mjere i poslove u svezi s provedbom i unapređivanjem zaštite od požara u građevinama i prostorima u kojima obavlja svoju djelatnost.

Članak 2.

- (1) Sustav zaštite od požara i tehnoloških eksplozija obuhvaća norme ponašanja radnika i trećih osoba za vrijeme rada, kretanja i zadržavanja u građevinama i u prostorima Veteranskog centra, kao i tehničke normative, norme i upute u svezi građevine, instalacija, strojeva, uređaja i drugih sredstava rada.
- (2) Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske, tehničke, obrazovne i propagandne naravi utvrđene Zakonom o zaštiti od požara, podzakonskim i provedbenim propisima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave i ovim Pravilnikom, čijim se donošenjem i primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara.

Članak 3.

Ovim Pravilnikom uređuju se:

1. Temeljne odredbe
2. Ustrojstvo zaštite od požara, način rada i obveze radnika odgovornih i zaduženih za provedbu zaštite od požara, njihova odgovornost, dužnosti i odgovornosti radnika-zaposlenika iz područja zaštite od požara i postupci u slučaju požara
3. Dužnosti drugih pravnih osoba i njihovih radnika koji obavljaju poslove, ili radove za Veteranski centar i pružaju usluge u prostorima Veteranskog centra
4. Ustrojstvo i način obavljanja kontrole ispravnosti i održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara
5. Osposobljavanje i upoznavanje radnika za početno gašenje požara, zaštitu od požara i spašavanje ljudi imovine
6. Mjere zaštite od požara i eksplozija
7. Prijelazna odredba i završna odredba.

Članak 4.

Sastavni dio ovoga Pravilnika su:

1. Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara KLASA:UP/I-245-02/22-08/18, URBROJ: 511-01-370-22-2 od 20.1.2023. godine (PRILOG BROJ 1.)

2. upute za siguran rad i postupanje u slučaju požara na pojedinim radnim mjestima i prostorijama sa povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnoloških eksplozija koje donosi ravnatelj na prijedlog radnika raspoređenog za zaštitu od požara.

Članak 5.

Na temelju Zakona o zaštiti od požara, Veteranski centar obvezan je provoditi preglede i ispitivanja, voditi evidencije propisane Zakonom o zaštiti od požara i Pravilnicima koje su dio zbirke isprava kod radnika raspoređenog za zaštitu od požara i radnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara (u daljem tekstu: radnik zadužen za poslove zaštite od požara) i to:

1. rokove obveznih ispitivanja sredstava, uređaja, instalacija i sustava
2. plan i program osposobljavanja radnika za početno gašenje požara, zaštitu od požara i spašavanje ljudi i imovine
3. raspored i smještaj aparata za početno gašenje požara
4. evidencije o redovitom pregledu vatrogasnih aparata koja se obavlja jednom u tri mjeseca sukladno odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima („Narodne novine“ broj 101/11, 73/13)
5. evidencije ovlaštenog servisera vatrogasnih aparata o periodičnom pregledu vatrogasnih aparata koja se obavlja minimalno jednom na godinu sukladno Pravilniku iz točke 4. ovoga članka
6. upisnike ispitivanja funkcionalnosti stabilnog sustava za gašenje požara-hidrantske mreže
7. rokove za preglede sprinkler sustava.

USTROJSTVO ZAŠTITE OD POŽARA, NAČIN RADA I OBVEZE RADNIKA ODGOVORNIH I ZADUŽENIH ZA PROVEDBU ZAŠTITE OD POŽARA, NJIHOVA ODGOVORNOST, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI RADNIKA-ZAPOSLNIKA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA I OBVEZNI POSTUPCI U SLUČAJU POŽARA

Članak 6.

Ravnatelj, radnik u Ravnateljstvu raspoređen na poslove zaštite od požara, voditelji podružnica, radnik zadužen za poslove zaštite od požara i pravna osoba koja je ugovorom zadužena za provedbu, nadzor i unapređenje zaštite od požara, nositelji su cjelokupnih poslova iz područja zaštite od požara i odgovorni su za područje zaštite od požara sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Obveze ravnatelja

Članak 7.

Ravnatelj je odgovorna osoba za organiziranje zaštite od požara u Veteranskom centru, te ima slijedeće obveze:

1. organizira rad vezano za zaštitu od požara
2. predlaže donošenje, te izmjene i dopune ovog Pravilnika
3. najmanje jednom godišnje razmatra stanje zaštite od požara po godišnjem izvješću radnika raspoređenog na poslove zaštite od požara

4. razmatra po potrebi nalaze o požarno – preventivnim pregledima nadležnog tijela Ministarstva unutarnjih poslova i pravne osobe koja je ugovorom zadužena za provedbu, nadzor i unapređenje zaštite od požara
5. osigurava uvjete za otklanjanje nedostataka utvrđenih požarno-preventivnim pregledima
6. surađuje s nadležnim tijelom Ministarstva unutarnjih poslova u vezi zaštite od požara.
7. poduzima mjere prema radnicima koji krše ili ne sprovode propisane i predviđene mjere zaštite os požara i
8. osigurava financijska sredstva za provođenje preventivnih mjera, te za nabavu opreme i sredstava za gašenje požara.

Obveze radnika raspoređenog na poslove zaštite od požara

Članak 8.

- (1) Radnik u Ravnateljstvu raspoređen na poslove zaštite od požara, u Veteranskom centru ima slijedeće odgovornosti i obveze:
 1. obavlja kontrolu vođenja upisnika i dokumentacije o pregledima i ispitivanju vatrogasnih aparata, gromobranskih instalacija, plinskih instalacija, svih ugrađenih instalacija za dojavu i gašenje požara i drugih instalacija, dokumentacije o osposobljenosti radnika za početno gašenje požara, zaštitu od požara i spašavanje ljudi i imovine i druge dokumentacije iz područja zaštite od požara
 2. organizira osposobljavanja u svezi zaštite od požara i brine o provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, te obavlja unutarnju kontrolu provođenje mjera zaštite od požara
 3. izvješćuje ravnatelja i voditelja podružnice i druga tijela Veteranskog centra o poduzimanju potrebnih mjera zaštite od požara o uočenim problemima i nepravilnostima, a po potrebi predlaže unapređenje i provedbu preventivnih mjera i aktivnosti iz zaštite od požara
 4. ostvaruje uvid u rad radnika zaduženog za zaštitu od požara u Veteranskom centru i osoba zaduženih za evakuaciju i spašavanje i
 5. obavlja i druge poslove koji su u vezi s organiziranjem i unapređenjem zaštite od požara u Veteranskom centru predviđene ovim Pravilnikom i drugim propisima iz područja zaštite od požara.
- (2) Ako radnik raspoređen na poslove zaštite od požara utvrdi ili primi dojavu od radnika zaduženog za zaštitu od požara ili drugih radnika da postoje ozbiljni nedostaci na vatrogasnim aparatima, uređajima, instalacijama i sustavima iz područja zaštite od požara, a takvo stanje bitno utječe na siguran rad i sigurnost radnika i korisnika ima pravo prekinuti rad radnika o čemu odmah izvješćuje ravnatelja.
- (3) Uvjeti za zapošljavanje radnika raspoređenog na poslove zaštite od požara propisuju se Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Veteranskog centra.

Obveze voditelja podružnice

Članak 9.

- (1) Voditelj podružnice obavlja kontrolu i nadzor glede primjene propisanih i naredenih mjera zaštite od požara na radnim mjestima, a o uočenim nedostacima zapisnik s prijedlogom mjera i rokovima za njihovo otklanjanje u ime voditelja podružnice sastavlja radnik zadužen za poslove zaštite od požara kojeg dostavlja ravnatelju i radniku raspoređenom na poslove zaštite od požara, a osobito je dužan:

1. udaljiti svakog radnika koji pri radu ne provodi i ne primjenjuje mjere zaštite od požara i prekinuti rad ako utvrdi da postoji izravna opasnost od nastanka i širenja požara ili se poslovi i radne operacije izvode na način suprotan pravilima zaštite od požara
 2. izvijestiti ravnatelja i radnika raspoređenog na poslove zaštite od požara o svakom nastalom požaru ili mogućoj opasnosti za nastanak ili širenje požara i neizravnoj opasnosti od nastanka požara i po potrebi dogovoriti žurno otklanjanje opasnosti, ako se to može dogovoriti, ili privremeno prekinuti rad i radove i
 3. predložiti pokretanje stegovnog postupka za radnike koji ne izvršavaju obveze i dužnosti provođenja mjera zaštite od požara.
- (2) Voditelj podružnice, dužnost kontrole i nadzora iz stavka 1. ovoga članka obavlja i prema pravnim osobama i njihovim radnicima kada obavljaju radove ili pružaju usluge u prostorijama i prostoru koji pripada Veteranskom centru.

Obveze radnika zaduženog za zaštitu od požara

Članak 10.

- (1) Radnik zadužen za zaštitu od požara u Veteranskom centru imenuje ravnatelj svojom odlukom, sukladno rješenju Ministarstva unutarnjih poslova razvrstavanju u kategorije ugroženosti od požara.
- (2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži i poslove koje će obavljati radnik iz stavka 1. ovoga članka kao i obveze i odgovornosti istog radnika.
- (3) Radnik zadužen za zaštitu od požara ima sljedeće obveze i odgovornosti:
 1. sudjeluje u izradi Pravilnika o zaštiti od požara i uputa za siguran rad
 2. brine o pravilnom razmještaju opreme i aparata za gašenje požara i prati istek rokova za servisiranje i ispitivanje uređaja i aparata za dojavu i gašenje požara i o tome izvješćuje radnika raspoređenog na poslove zaštite od požara
 3. brine se da svaki neispravan ili aktiviran vatrogasni aparat zamijeni punim i ispravnim aparatom
 4. brine da upozna nove zaposlenike s opasnostima od požara i s mjerama zaštite, s razmještajem opreme za dojavu i gašenje požara i s njihovim postupkom u slučaju požara
 5. brine o postavljanju standardnih ploča o upozorenjima i zabranama
 6. organizira gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom do dolaska vatrogasne postrojbe
 7. zabranjuje rad s vatrom, kao i uvođenje i rad vanjskih izvođača radova i pružatelja usluga ako nisu provedene mjere zaštite od požara
 8. vodi upisnike i dokumentaciju o rješenjima nadležnog tijela Ministarstva unutarnjih poslova i inspekcijskim pregledima u području zaštite od požara
 9. vodi upisnike i dokumentaciju o provedenom osposobljavanju za zaštitu od požara
 10. vodi nadzor neposredno i putem radnika raspoređenog na poslove zaštite od požara o provedbi mjera zaštite od požara predviđenih ovim Pravilnikom
 11. poduzima mjere da prostor oko vatrogasnih aparata i električnih razvodnih ormara uvijek ostane slobodan radi nesmetanog pristupa
 12. poduzima mjere da prostori oko izlaznih vrata i manipulativne površine unutar poslovnog prostora kao i putovi za vatrogasne intervencije ostanu slobodni
 13. obilazi tehničku opremu, uređaje, aparate i sve prostorije, te o uočenim kvarovima ili nedostacima koji mogu biti uzrokom požara odmah pisanim putem izvješćuje voditelja podružnice i radnika raspoređenog na poslove zaštite od požara, a ako je to moguće odmah pristupa uklanjanju kvarova ili nedostataka
 14. brine se o redovnom održavanju prostorija i prostora i

15. provodi i druge mjere zaštite od požara predviđene ovim Pravilnikom, drugim propisima iz područja zaštite od požara kao i mjere koje odredi ravnatelj, voditelj podružnice ili radnik raspoređen na poslove zaštite od požara.
- (4) Sukladno Zakonu o zaštiti od požara radnik zadužen za poslove zaštite od požara mora imati odgovarajuću kvalifikaciju i to najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, te položen stručni ispit u području zaštite od požara.

Obveze pravne osobe za ugovorene poslove zaštite od požara

Članak 11.

Ovlaštena pravna osoba koja je ugovorom zadužena za provedbu, nadzor i unapređenje zaštite od požara ima slijedeće obveze i dužnosti:

1. pratiti primjenu propisa i normi iz područja zaštite od požara te sudjelovati u izradi novih i predlaganju promjena postojećih propisa
2. sudjeluje u izradi ovog Pravilnika, predlaže tekst upozorenja i zabrana, uputa za rad i drugih akata iz područja zaštite od požara
3. vodi brigu o rokovima servisiranja i ispitivanju instalacija, uređaja i opreme za dojavu i gašenje požara
4. kontrolira ispravnost tehničke opreme, instalacija, uređaja i aparata za gašenje požara, a primijećene kvarove i nedostatke odmah prijavljuje radniku raspoređenom na poslove zaštite od požara s kojim koordinira i surađuje u nadzoru svih mjera i postupaka zaštite od požara
5. osigurava primjenu mjera zaštite od požara u skladu s pravilima struke, tehnološkog postupka i ovog Pravilnika
6. nadzire primjenu mjera zaštite od požara
7. sačinjava zapisnike o obavljenoj kontroli i nadzoru provedbe mjera zaštite od požara u rokovima predviđenim ugovorom i iste dostavlja ravnatelju, voditelju podružnice radniku raspoređenom na poslove zaštite od požara i radniku zaduženom za poslove zaštite od požara
8. provodi osposobljavanje radnika za početno gašenje požara, zaštitu od požara i spašavanje ljudi i imovine i
9. obavlja i druge poslove predviđene ugovorom.

Dužnosti i odgovornosti radnika- zaposlenika u području zaštite od požara

Članak 12.

Svaki radnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je utvrđeno Zakonom o zaštiti od požara, podzakonskim i provedbenim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom, i drugim uputama, upozorenjima i zabranama.

Članak 13.

Dužnosti radnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

1. poduzimati, provoditi i držati se svih propisanih mjera zaštite od požara na prostoru i u prostorijama Veteranskog centra
2. upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova

3. prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima
4. tijekom rada i nakon završetka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost strojeva, uređaja instalacija i drugih sredstava, u bližoj i široj radnoj okolini i svaki kvar ili neispravnost, koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti ravnatelju
5. držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljene na prostoru i prostorijama Veteranskog centra
6. pri obavljanju posla i rukovanju s opasnim tvarima (zapaljive, eksplozivne, korozivne otrovne isl.) spriječiti njihovo prolijevanje curenje, prosipanje i istjecanje po radnim površinama
7. brinuti se da pristup opremi i sredstvima za gašenje požara bude slobodan i moguć kako bi se oprema i sredstva za gašenje požara nesmetano koristila
8. odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i eksplozije
9. aktivno sudjelovati u gašenju požara u svim prostorijama i prostorima Veteranskog centra i
10. čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prema oznakama upozorenja i znakovima ovješanim i nalijepljenim za njihovu upotrebu, nakon završetka rada, prije odlaska iz radnih prostora provjeriti da li su poduzete sve mjere zaštite od požara.

Članak 14.

Postupak za utvrđivanje povrede radne obveze, vrste lakših i težih povreda radne obveze, mjere i način izvršenja propisan je Pravilnikom o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa.

Članak 15.

- (1) Svaki radnik je odgovoran za posljedice koje proizlaze iz obavljanja poslova na radnim mjestima, a na kojima nisu poduzete zakonom, podzakonskim i provedbenim aktima propisane, naređene ili priznate mjere zaštite od požara.
- (2) Za povrede obveza iz područja zaštite od požara postupak za utvrđivanje odgovornosti izricanje mjera isti je za sve radnike na pojedinim radnim mjestima.
- (3) U provođenju postupka zbog povreda obveza ocjenjuje se na koji način se provode mjere zaštite od požara u prostorijama i prostorima za koje je radnik zadužen.

Članak 16.

Zbog povreda radne obveze iz zaštite od požara radniku se može izreći jedna od mjera koje se utvrđuju Pravilnikom odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa.

Članak 17.

Lakše povrede radne obaveze iz područja zaštite od požara i eksplozija su:

1. ne sudjelovanje u gašenju požara i sprečavanju širenja požara ako su njime nastale manje materijalne štete utvrđene nakon požara
2. nemarno ili nesavjesno obavljanje obveze u svezi za zaštitom požara
3. ponašanje kojim nije izazvan požar ili eksplozija, ili je nastala manja materijalna šteta
4. ne prijavljivanje voditelju podružnice pojava koje mogu prouzročiti nastanak požara ili eksplozije

5. nemarno ili nesavjesno ponašanje prema opremi i sredstvima za gašenje požara
6. odbijanje rada dužeg od punog radnog vremena u slučaju kada se to iz preventivnih razloga zaštite od požara zahtjeva i
7. rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurana mjere zaštite od požara.

Članak 18.

Teže povrede radne obveze iz područja zaštite od požara i eksplozija su:

1. ne sudjelovanje u gašenju požara i sprečavanju nastanka širenja požara ako su nastale veće štete nakon požara odnosno ako su uzrokovane lakše posljedice po zdravlje i život radnika ili imovinu
2. nemarno ili nesavjesno obavljanje radne obveze iz zaštite od požara čijim postupkom je uzrokovan požar ili eksplozija pa je došlo do lakših posljedica po radnike ili imovinu
3. rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara, zbog čega je nastupila lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovine
4. neopravdano odbijanje izvršenja pojedine odluke, instrukcije i naputaka iz zaštite od požara koje je donio i naložio ravnatelj, a zbog čega je došlo do požara ili eksplozije s lakšim posljedicama po život i zdravlje radnika ili imovine
5. ne prijavljivanje voditelju podružnice pojava (kvar i sl.) koje mogu prouzročiti požar ili eksploziju, ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovine
6. ne poštivanje propisa i pravila iz zaštite od požara na radnim mjestima s povećanim opasnostima od požara sukladno ovom Pravilniku ako je time učinjena lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovine i
7. odbijanje rada dužeg od punog radnog vremena u slučaju nastanka i gašenja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovine.

Obvezni postupci radnika u slučaju požara

Članak 19.

- (1) Svaki radnik koji opazi neposrednu opasnost od nastanka požara ili opazi požar dužan je ukloniti opasnost, odnosno ugasiti požar ako to može bez opasnosti za sebe ili drugu osobu ili ako to ne može učiniti sam, dužan je odmah obavijestiti ostale radnike na način da aktivira najbliži ručni javljač požara u zgradi i telefonski obavijesti Javnu vatrogasnu postrojbu (u daljem tekstu: JVP) radi obavijesti o nastanku požara i njihove žurne intervencije.
- (2) Prilikom dojave o nastalom požaru JVP, radnik je dužan dati slijedeće podatke:
 1. ime i prezime
 2. broj telefona s kojeg se javlja
 3. mjesto (lokaciju) požara i
 4. najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe, da li je požar u zgradi ili na otvorenom prostoru, vrstu materijala koji gori (tekućina, drvo, plastika, tekstil i sl.) i
 5. da li u požaru ima ozlijeđenih.

Članak 20.

Prije napuštanja radne prostorije i početka gašenja požara svaki radnik na svom radnom mjestu dužan je:

1. isključiti glavnu sklopku za dovod električne struje

2. isključiti dovod plina na zapornom ventilu (ukoliko se u prostoru koristi plin)
3. iznijeti na sigurno, ako je moguće, posude s opasnim tvarima ili zapaljivim tekućinama
4. izvesti na siguran prostor ljude i motorna vozila i
5. spriječiti nastanak panike prilikom izlaska iz radnih prostora.

Članak 21.

Nakon završetka akcije gašenja požara odgovorna osoba, zajedno s voditeljem akcije gašenja dužna je:

1. 1. na mjestu požara osigurati dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprječavanja ponovnog aktiviranja požara
2. osigurati dežurstvo na mjestu požara do kraja dana, ako je požar ugašen tijekom noći i
3. dežurnom tijekom dežurstva osigurati potrebnu vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara.

Članak 22.

Upotrijebljenu opremu i uređaje za gašenje požara potrebno je odmah dovesti u ispravno stanje i spremiti na određena mjesta.

Članak 23.

(1) Javljanje požara vrši se telefonom i vatrodobnom centralom koja je spojena izravno s vatrogasnom službom (stabilnom ili mobilnom vezom).

(2) Svaki radnik ili bilo koja druga osoba koja opazi požar u prostorijama ili na prostoru Veteranskog centra ili u neposrednoj blizini ili opazi takovo stanje koje bi moglo izazvati požar, dužna je bez odgode i bez obzira na veličinu požara odmah putem telefona ili usmeno o tome obavijestiti ravnatelja, voditelja podružnice i radnika zaduženog za zaštitu od požara.

Članak 24.

Požar se dojavljuje na slijedeće brojeve telefona:

	brojevi telefona
javnoj vatrogasnoj postrojbi na broj	193
Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje (DUZS) na broj	112
radniku raspoređenom na poslove zaštite od požara radniku zaduženom za poslove zaštite od požara	službeni mobitel

ravnatelju	službeni mobitel
voditelju podružnice	Službeni mobitel

DUŽNOSTI DRUGIH PRAVNIH SOBA I NJIHOVIH RADNIKA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE ILI RADOVE ZA VETRANSKI CENTAR ILI PRUŽAJU USLUGE U PROSTORIMA VETERANSKOG CENTRA

Članak 25.

Obveze provođenja mjera zaštite od požara utvrđene ovim Pravilnikom odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u građevinama i na prostorima Veteranskog centra radi trajnog, privremenog ili povremenog obavljanja poslova i pružanja usluga.

Obveze vanjskih pravnih osoba i njihovih radnika kada obavljaju poslove ili pružaju usluge u

Veteranskom centru

Članak 26.

(1) Radnici drugih pravnih osoba koji obavljaju određene poslove ili pružaju usluge u građevinama i u prostorima Veteranskog centra dužni su provoditi mjere zaštite od požara Veteranskog centra prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbi i naputaka radnika raspoređenog na poslove zaštite od požara i radnika zaduženog za zaštitu od požara.

(2) Odgovornu osobu vanjskog izvođača radova za provođenje mjera zaštite od požara prije početka izvođenja radova imenuje vanjski izvođač radova, koji je dužan ime odgovorne osobe navesti u zahtjevu za izdavanje dozvole za rad koju mu izdaje radnik raspoređen na poslove zaštite od požara.

(3) Radnici drugih pravnih osoba koji obavljaju određene poslove ili pružaju usluge u građevinama i u prostorima Veteranskog centra moraju biti osposobljeni za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, ovisno o opremi, sredstvima i prostorijama koje koriste tijekom radnog procesa, moraju biti upoznati s propisima te njihovim dužnostima i odgovornostima i mjerama zaštite od požara u Veteranskom centru, kao i postupcima u slučaju požara u Veteranskom centru.

(4) Pravne osobe koje obavljaju određene poslove ili pružaju usluge u građevinama i u prostorima Veteranskog centra moraju Veteranskom centru uvijek omogućiti uvid u uvjerenja o osposobljenosti za zaštitu od požara za radnike koji poslove obavljaju u Veteranskom centru, kao i potpisane zapisnike da su radnici upoznati s propisima i normativnim aktima, njihovim dužnostima i odgovornostima, sredstvima, instalacijama i drugim mjerama za zaštitu od požara i postupcima u slučaju požara u svezi poslova koje obavljaju u Veteranskom centru.

Obveze pravne osobe koja obavlja uslugu pripreme i raspodjele hrane u Veteranskom centru

Članak 27.

- (1) Radnici pravnih osoba koji obavljaju usluge pripreme i raspodjele hrane u kuhinjskom bloku, restoranu i kafeu moraju biti od strane zakupoprimca upoznati s lokacijama sklopke za isključivanje struje u kuhinjskom bloku i restoranu, s lokacijom zapornog ventila za dovod plina, uporabom protupožarnog prekrivača i drugom opremom i aparatima odgovarajućim za početno gašenje požara u kuhinjama kao i obvezama iz članka 28. ovoga Pravilnika, o čemu potpisuju zapisnik.
- (2) Pravne osobe koje obavljaju usluge pripreme i raspodjele hrane u kuhinjskom bloku moraju redovito održavati i čistiti ventilacije sustave u kuhinjskom bloku, a radnici tih pravnih osoba moraju biti upoznati i s lokacijom sklopke za isključivanje struje u ventilacijskom sustavu kuhinjskog bloka o čemu potpisuju zapisnik.

**Obveze pravne osobe i njihovih radnika kada obavljaju zaštitarske poslove
u Veteranskom centru**

Članak 28.

Radnici pravnih osoba koji obavljaju zaštitarske poslove u Veteranskom centru moraju biti od strane te pravne osobe upoznati s lokacijom glavne sklopke za isključivanje struje, te moraju biti osposobljeni za rad s vatrodajnom centralom u objektu u kojem obavljaju zaštitarske poslove, a moraju biti i upoznati s lokacijom zapornog ventila za dovod plina, a o tome kao i o upoznavanju sa obvezama iz članka 28. ovoga Pravilnika potpisuju zapisnik.

Obveze pravne osobe i radnika kada obavljaju poslove čišćenja u Veteranskom centru

Članak 29.

Radnici pravnih osoba koji obavljaju poslove čišćenja prostorija u Veteranskom centru prije početka obavljanja istih poslova moraju potpisati zapisnik da su upoznati dužnostima, mjerama i postupcima za zaštitu od požara predviđene odredbama ovoga Pravilnika i drugim propisima iz područja zaštite od požara.

Obveze pravne osobe i njihovih radnika kada obavljaju poslove održavanja u Veteranskom centru

Članak 30.

- (1) Radnici pravnih osoba koje obavljaju poslove održavanja prostorija, opreme i uređaja Veteranskog centra prije početka obavljanja istih poslova moraju potpisati zapisnik da su upoznati dužnostima, mjerama i postupcima za zaštitu od požara predviđenim ovim Pravilnikom i drugim propisima.
- (2) Pravna osoba koja je sa Veteranskim centrom sklopila ugovor o tehničkom održavanju objekta ,bazenskog opreme i uređaja poslovnice Veteranskog centra, odgovorna je za ugovorne poslove koji se odnose na održavanje, servisiranje ispitivanje opreme, uređaja i sustava iz područja zaštite od požara.

USTROJSTVO I NAČIN OBAVLJANJA KONTROLE ISPRAVNOSTI I ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Kontrola ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara

Članak 31.

(1) Svaki radnik dužan je obavljati preventivnu kontrolu ispravnosti strojeva, uređaja, instalacija te opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara u prostoru i prostorijama u kojima obavlja rad te o uočenim neispravnostima ili propustima obavijestiti voditelja podružnice ili radnika zaduženog za zaštitu od požara .

(2) Radnik zadužen za zaštitu od požara dužan je organizirati otklanjanje utvrđenih nedostataka u najkraćem roku.

Članak 32.

(1) Ako radnik raspoređen na poslove zaštite od požara ili radnik zadužen za zaštitu od požara utvrde da postoje ozbiljni nedostaci za siguran tijek rada glede ispravnosti uređaja i opreme za dojavu i gašenje požara moraju utvrđene nedostatke odmah otkloniti.

(2) U slučaju prekida rada iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, dužni su o tome obavijestiti voditelja podružnice i ravnatelja.

Članak 33.

Radnik raspoređen na poslove zaštite od požara i radnici zadužen za zaštitu od požara dužni su kontrolirati primjenu mjera zaštite od požara i eksplozija tijekom rada i upozoriti sve radnike na utvrđene propuste i manje prijestupe glede nepoštovanja propisanih mjera zaštite od požara i eksplozija.

Članak 34.

(1) Radnik raspoređen na poslove zaštite od požara i radnik zadužen za zaštitu od požara u sklopu kontrole ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara obavljaju sljedeće kontrole:

1. rasporeda i ispravnosti sredstava i opreme za gašenje požara u svim Veteranskom centru
2. postavljenih znakove upozorenja i znakove zabrane
3. načina skladištenja i odlaganja materijala i roba
4. zakrčenosti unutarnjih putova i
5. zakrčenosti vatrogasnih putova i pristupa objektu za vatrogasna vozila.

(2) O navedenim kontrolama iz stavka 1. ovog članka radnici iz stavka 1. ovoga članka dužni su sastaviti tromjesečna izvješća koja dostavljaju ravnatelju Veteranskog centra i voditelju podružnice.

Održavanje opreme i sredstava za gašenje požara

Članak 35.

U građevinskom objektu Veteranskog centra postavljena je ili izvedena sljedeća vatrogasna oprema i sustavi za gašenje i dojavu požara koja podliježe obvezi pregleda, održavanja, kontrole ispravnosti i ispitivanja:

1. Prijenosni vatrogasni aparati

2. Unutarnja hidrantska mreža
3. Vanjska hidrantska mreža
4. Sprinkler instalacija ,vatrodojavna centrala sa cjelokupnim sustavom dojave požara
5. Vatrodojavna centrala sa cjelokupnim sustavom dojave požara i
6. Sustav za dojavu plina (plinodetekcija)

Održavanje vatrogasnih aparata

Članak 36.

- (1) Održavanje ručnih vatrogasnih aparata obuhvaća redovni pregled i periodični servis.
- (2) Vatrogasni aparati pregledavaju se i ispituju sukladno propisima za opremu pod tlakom.

Članak 37.

- (1) Redovni pregled vatrogasnih aparata obavljaju radnik raspoređen na poslove zaštite od požara i radnik zadužen za zaštitu od požara prema uputi proizvođača, najmanje jednom u tri mjeseca prilikom redovnog obilaska građevine, prostorija i prostora.
- (2) Redovnim pregledom utvrđuje se:

1. označenost, uočljivost i dostupnost vatrogasnog aparata
2. opće stanje vatrogasnog aparata
3. kompletnost vatrogasnog aparata
4. stanje plombe zatvarača, odnosno ventila vatrogasnog aparata
5. Druge radnje propisane u uputi proizvođača.

Članak 38.

Radnik zadužen za zaštitu od požara vodi evidenciju o pregledu vatrogasnih aparata čiji je sadržaj propisan podzakonskim i provedbenim aktom o vatrogasnim aparatima.

Članak 39.

O uočenim nedostacima u redovitom pregledu vatrogasnih aparata radnik zadužen za zaštitu od požara pismeno izvješćuje voditelja podružnice i ravnatelja.

Članak 40.

Periodični servis ručnih vatrogasnih aparata obavlja pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje proizvođača ili distributera za obavljanje periodičnog servisa vatrogasnih aparata.

Članak 41.

Periodični servis ručnih vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jednom godišnje i to za vatrogasne aparate koji se nalaze u zatvorenim prostorijama u kojima nema korozivne atmosfere.

Članak 42.

- (1) Sadržaj periodičnog servisa ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata, ovisno o vrsti aparata propisan je važećim Pravilnikom o vatrogasnim aparatima.
- (2) Serviser vatrogasnog aparata obvezan je o izvršenom periodičkom servisu najmanje jednom godišnje, o čemu na aparatu mora postojati vidljiva oznaka te voditi evidenciju propisanu

Pravilnikom o vatrogasnim aparatima koju prosljeđuje radniku raspoređenom za obavljanje poslova zaštite od požara radniku zaduženom za zaštitu od požara.

Održavanje hidrantske mreže i sprinkler instalacije

Članak 43.

- (1) Periodičko ispitivanje funkcionalnosti obavlja se najmanje jednom u godini, a obavlja ga ovlaštena pravna osoba za poslove ispitivanja funkcionalnosti hidrantske mreže.
- (2) O svakom pregledu i ispitivanju ispitivač vodi se zapisnik u koji se unose sva zapažanja i rezultat ispitivanja. Iz zapisnika mora biti vidljivo je li instalacija ispravna i funkcionalna, odnosno svi nedostaci koje treba ukloniti. Na kraju zapisnika daje se zaključak o ispravnosti hidrantske mreže/sprinkler instalacije (područje sektora ulaza, restorana, boravka i kuhinje; P=1390 m²).

Pregled i ispitivanje sustava za dojavu požara

Članak 44.

- (1) Vatrodojavni sustav omogućava slijedeće:
 1. Nadziranje objekta i otkrivanje požara
 2. Automatska i ručna dojava požara
 3. Zvučna i svjetlosna signalizaciju u slučaju požara,
 4. Upravljanje sustava evakuacijskim stubištima
 5. Upravljanje automatikom za protupožarni režim rada dizala
 6. Upravljanje protupožarnim vratima
 7. Upravljanje protupožarnim zaklopkama
 8. Upravljanje sustavom odimljavanja
 9. Upravljanje sprinkler instalacijom
 10. Isključivati ventilaciju objekta.
- (2) Osnovu vatrodojavnog sustava čini vatrodojavna alarmna centrala koja je smještena pored glavnog ulaza u objekt u prostoru recepcije.
- (3) Vizualni pregled svih stabilnih sustava za gašenje požara i sustava za dojavu požara obavljaju radnik raspoređen na poslove zaštite od požara i radnik zadužen za zaštitu od požara prilikom redovnog obilaska građevina, prostorija i prostora sukladno propisima.
- (4) Cjelokupni sustav za dojavu požara čine:
 1. Plan sustava za dojavu požara
 2. Plan uzbunjivanja
 3. Knjiga održavanja
 4. Upute za rukovanje i održavanje.
- (5) Radnici na recepciji (zaštitari) u slučaju aktiviranja sustava za dojavu požara, moraju biti osposobljeni za poduzimanje mjera u slučaju aktiviranja stabilnog sustava za dojavu požara.
- (6) Periodičko ispitivanje funkcionalnosti obavlja se najmanje jednom u godini dana, a obavlja ga ovlaštena osoba za obavljanje ispitivanja funkcionalnosti stabilnog sustava za dojavu požara o čemu se vodi zapisnik iz kojeg je vidljiva ispravnost i funkcionalnost sustava o čemu se daje zaključak o ispravnosti sustava za dojavu požara.
- (7) Provjera ispravnosti djelovanja sustava za dojavu požara obavlja se najmanje dva puta godišnje u približno istim vremenskim razmacima u okviru redovnog održavanja i u slučajevima pojave smetnje.

Članak 45.

- (1) Ispitivanja sustava za dojavu požara obavljaju se sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara i Zakona o zaštiti od požara.
- (2) Provjeru ispravnosti sustava kao i poslove njegovog održavanja koji su navedeni u članku 46. ovoga Pravilnika, mogu se (ukoliko korisnik sustava nema stručnu upućenu osobu) povjeriti ovlaštenoj pravnoj osobi, najmanje dva puta godišnje, a pogotovo kod pokazivanja smanjenja trajne pogonske gotovosti sustava, neispravnog funkcioniranja sustava, smetnji na sustavu ili kod promjena koje utječu na nadzor sustava za dojavu požara (npr. prenamjena prostorije ili preoblikovanje prostora) provesti provjeru ispravnosti djelovanja.
- (3) Sve događaji koji se odnose na ispravno djelovanje sustava za dojavu požara tijekom njegove uporabe, a naročito gore navedeni slučajevi te obavljene provjere ispravnosti djelovanja i provedene mjere unose se od strane korisnika sustava ili od njegove ovlaštene osobe u knjigu održavanja.

Članak 46.

- (1) Provjeru ispravnosti sustava kao i poslove njegovog održavanja koji su navedeni u članku 47. ovoga Pravilnika mogu se (ukoliko nema stručne upućene osobe u Veteranskom centru) povjeriti ovlaštenoj pravnoj osobi, najmanje dva puta godišnje, a pogotovo kod pokazivanja smanjenja trajne pogonske gotovosti sustava, neispravnog funkcioniranja sustava, smetnji na sustavu ili kod promjena koje utječu na nadzor sustava za dojavu požara (npr. prenamjena prostorije ili preoblikovanje prostora) provesti provjeru ispravnosti djelovanja.
- (2) Sve događaji koji se odnose na ispravno djelovanje sustava za dojavu požara tijekom njegove uporabe, a naročito gore navedeni slučajevi te obavljene provjere ispravnosti djelovanja i provedene mjere unose se od strane korisnika sustava ili od njegove ovlaštene osobe u knjigu održavanja.

OSPOSoblJAVANJE 1 UPOZNAVANJE RADNIKA SA OPASNOSTIMA IZ ZAŠTITE OD POŽARA

Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara, zaštitu od požara i spašavanje ljudi i imovine

Članak 47.

Svaki radnik mora proći osposobljavanja za početno gašenje požara, zaštitu od požara i spašavanje ljudi i imovine u trajanju od minimalno osam školskih sati na način i po programu utvrđenim važećim Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

Članak 48.

- (1) Osposobljavanje radnika povjerava se pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za osposobljavanje radnika i koja ima suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova ili Državne uprave za zaštitu i spašavanje za obavljanje tih poslova.
- (2) Program osposobljavanja sastoji se iz teoretskog i praktičnog dijela.

Članak 49.

Radnicima koji uspješno polože teoretski i praktični dio programa osposobljavanja izdaje se uvjerenje čiji je oblik i sadržaj propisan Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja

pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

Članak 50.

Uvjerenja izdana na temelju članka 51. ovoga Pravilnika čuvaju se u osobnom očevidniku radnika.

Članak 51.

Upisnik o radnicima koji su sudjelovali u procesu osposobljavanja vodi izvođač programa osposobljavanja.

Upoznavanje radnika s opasnostima na radnome mjestu

Članak 52.

(1) Svakog radnika koji prvi put dolazi na radno mjesto, radnik raspoređen na poslove zaštite od požara i radnik zadužen za zaštitu od požara, dužni su ga upoznati s opasnostima glede nastanka požara i eksplozije na tom radnom mjestu i u njegovoj okolini te poduzimanju mjera zaštite da požara i eksplozija.

(2) O obavljanju dužnosti iz stavka 1. ovog članka sastaviti će se zapisnik koji će radnici iz stavka 1. ovoga članka potpisati zajedno s radnikom.

Članak 53.

Radnici koji tijekom rada redovito ili povremeno obavljaju više različitih poslova, moraju za te poslove biti osposobljeni i od radnika raspoređenog na poslove zaštite od požara i radnika zaduženog za zaštitu od požara upoznati sa svim opasnostima i mjerama zaštite od požara na tim poslova.

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Članak 54.

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u građevinama, građevinskim dijelovima kao i na prostorima oko njih i u ostalim prostorima Veteranskog centra, primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na:

1. projektiranje i izvođenje radova na adaptaciji ili rekonstrukciji na postojećim građevinama i građevinskim dijelovima, odnosno projektiranje i izgradnju novih građevina i građevinskih dijelova, kao i izgradnju privremenih, te ugradnju uređaja i opreme u njima
2. izvođenje i održavanje svih instalacija i sustava (elektroinstalacija, gromobranskih, ventilacijskih, klimatizacijskih, toplinskih, kanalizacijskih, plinskih i drugih, vatrodjavne centrale, sprinkler sustavi i drugo) tako da ne predstavljaju opasnost od požara
3. postavljanje raznih upozorenja, naputaka, informacija, uputa i oznaka zabrana (o pušenju, unošenju otvorene vatre, zabrani zavarivanja i slično)
4. održavanje čistoće u svim prostorima, posebno u kuhinjskom bloku, čajnim kuhinjama, odnosno uklanjanje otpadaka, masnoće i drugih zapaljivih tvari na za to predviđena mjesta
5. održavanje i označavanje ulaza, izlaza, prolaza te protupožarnih prolaza i puteva unutar građevina i prostora oko njih, odnosno prolaza vatrogasnih vozila
6. uporabu uređaja za grijanje i ventilaciju i njihovo održavanje
7. uskladištavanje, držanje i uporaba zapaljivih tekućina i kemikalija koje se koriste za pripremu bazenske vode

8. opskrbljenost građevina i građevinskih dijelova unutarnjim hidrantima i vatrogasnim aparatima za gašenje požara sukladno Pravilniku o vatrogasnim aparatima i
9. druge mjere zavisno od postojećih opasnosti.

Članak 55.

- (1) Projektna dokumentacija, razne analize, nalazi i mišljenja, uvjerenja, evidencije, svjedodžbe, upisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se i čuvaju kod radnika raspoređenog na poslove zaštite od požara i radnika zaduženog za zaštitu od požara.
- (2) Originalni primjerci dokumentacije i drugih isprava iz stavka 1. ovoga članka čuvaju se kod radnika raspoređenog na poslove zaštite od požara u Veteranskom centru, a kopije primjeraka dokumentacije i drugih isprava čuvaju se kod radnika zaduženog za zaštitu od požara u Veteranskom centru.

Osnovne mjere zaštite od požara

Članak 56.

- (1) Pod osnovnim mjerama zaštite od požara prema ovom Pravilniku smatraju se građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na električnim uređajima i instalacijama, mjere zaštite od požara na gromobranskim instalacijama, instalacijama i uređajima za zagrijavanje, rashladnim uređajima i ventilacijskim uređajima, na kojima može doći do nastajanja i širenja požara.
- (2) Pri svakom pregledu ovlaštena ustanova sastavlja zapisnik u koji unosi sve vrijednosti dobivene pregledom i mjerenjem i iz njega se mora vidjeti da li je instalacija ispravna i koji su popravci eventualno potrebni na njoj.

Građevinske mjere zaštite od požara

Članak 57.

Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom adaptacije ili rekonstrukcije gradnje čiji je cilj: zaštita radnika koji se nalaze u građevini i građevinskim dijelovima, zaštita drugih osoba koje se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini, sprečavanje širenja požara - lokaliziranje (prvenstveno izvan područja građevine i njenih dijelova), očuvanje vrijednosti i dobara u građevini i građevinskim dijelovima, očuvanje same građevine i njenih dijelova.

Članak 58.

- (1) Građevinske mjere zaštite od požara treba provoditi prilikom adaptacije ili rekonstrukcije ili gradnje nove građevine ili dijela građevine.
- (2) Građevinske mjere zaštite od požara sastoje se i od pregleda postojećeg stanja građevine i njenih dijelova, materijala i konstrukcije u određenim rokovima te izvođenje građevinskih radova po dokumentaciji za koju je izdana suglasnost.
- (3) Građevinske konstrukcije se pregledavaju radi utvrđivanja stanja otpornosti protiv požara.

Ulazni i izlazni putovi

Članak 59.

- (1) Cjelokupan prostor na hodnicima i stubištima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti slobodan i ne zakrčen.
- (2) Nagazna površina podova na izlazima i izlaznim putovima ne smije imati nikakvih mehaničkih oštećenja, napuknuća, te ne smije biti neravna niti imati nagle promjene visine.

Članak 60.

- (1) Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim za evakuaciju smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strelicom (standardnim simbolima) tako da su vidljivi i danju i noću.
- (2) Osvjetljenje oznaka za evakuaciju može zamijeniti i izrada tih oznaka na fluorescentnoj podlozi.

Članak 61.

- (1) Putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da neovisno vode na ulicu ili otvoren siguran prostor dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omogući odmicanje od građevine te brzo i sigurno napuštanje tog prostora.
- (2) Najveća dužina puta evakuacije osoba do sigurnog prostora može iznositi 50 metara.
- (3) Kod višekatnih građevinskih objekata raspored i broj izlaznih vrata treba u pravilu biti takvi da udaljenost između najudaljenijeg radnog mjesta i najbližeg izlaza na stubište ne bude veća od 30 metara.
- (4) Dužine puta evakuacije može se odrediti i računski, koristeći pri tome horizontalnu brzinu kretanja osoba i vrijeme koje se smatra dovoljnim za udaljavanje do sigurnog prostora, otpornost konstrukcije na požar. Vrata na putovima evakuacije moraju biti izvedena tako da se mogu otvarati u namjeravanom smjeru evakuacije. Ta vrata moraju biti zakretna i izvedena od negorivog materijala te se ne smiju zaključavati.
- (5) Rukohvati i ograde na stepeništu koje služi za evakuaciju osoba trebaju biti stabilno pričvršćeni za konstrukciju građevine.
- (6) Unutarnja vrata na radnim prostorijama i u prostorijama u kojima postoji opasnost od požara ili eksplozije moraju biti postavljena prema smjeru najbližeg izlaza.
- (7) Vanjska vrata na radnoj prostoriji moraju se otvarati prema van.

Članak 62.

Radnik raspoređen na poslove zaštite od požara i radnik zadužen za zaštitu od požara moraju jednom u dvije godine za radnike u sklopu upoznavanja svih aspekata evakuacije organizirati simulaciju i vježbu evakuacije.

Otvori u zidovima

Članak 63.

- (1) Sva vrata u građevini ili građevinskom dijelu moraju se lako zatvarati i otvarati. Sva vrata se moraju otvarati u smjeru izlaženja (evakuacije), a na vratima se ne smije mijenjati smjer otvaranja niti se smiju privremeno ili stalno ukloniti.
- (2) Ako su vrata ostakljena, staklo na njima ne smije biti napuknuto ili razbijeno.
- (3) Sva vrata na skladištima trebaju biti od negorivog materijala.

Članak 64.

Svi prozori predviđeni za otvaranje moraju se lako otvarati i zatvarati s poda i prozorska stakla ne smiju biti napuknuta ili razbijena.

Zidovi, stupovi i stropovi

Članak 65.

- (1) Sve preinake na zidovima mogu se obavljati samo na temelju dobivene suglasnosti na tehničku dokumentaciju od inspekcije zaštite od požara kada se radi o rekonstrukciji ili gradnji nove građevine za koju treba građevna dozvola.
- (2) Oštećenja na zidovima (pukotine, otpadanja) treba popraviti. Popravlja se materijalom istih protupožarnih karakteristika kao i prijašnji.
- (3) U blizini zidova od gorivog materijala ne smiju se postavljati naprave za zagrijavanje niti drugi izvori topline.

Članak 66.

- (1) Zaštitni premazi (boje) trebaju se obnavljati ako su se počeli ljuštiti ili otpadati. Premazi se ne smiju stavljati na stare premaze već se površina mora prije očistiti.
- (2) Pregled zidova i stropova mora se obavljati najmanje jedanput u godini, požarnih zidova svakih šest mjeseci, a mjesta prolaza instalacija kroz požarne zidove svaka tri mjeseca.

Članak 67.

- (1) Kod stropnih konstrukcija koje imaju veću otpornost na požar (namjena im je sprečavanje širenja požara po vertikali), ne smiju se ostavljati nezaštićeni otvori.
- (2) Sve stropove treba pregledavati jedanput godišnje, a stropove međukatnih konstrukcija čija je svrha sprečavanje širenja požara po vertikali svakih šest mjeseci.

Članak 68.

- (1) Svi podovi bez obzira na kakvu su međukatnu konstrukciju postavljeni ne smiju imati nezaštićene otvore. Svaki otvor ili oštećenje u podu radi izvođenja bilo kakvih radova mora se odmah dovesti u prijašnje stanje. Otvori za provođenje instalacija moraju biti zabrtvljeni materijalom potrebne otpornosti protiv požara. Pregled podova treba vršiti jedanput godišnje, a pokrivača i eventualnih otvora svakih šest mjeseci.
- (2) Sve stropove odnosno međukatne konstrukcije treba pregledavati jedanput godišnje, a obloge kod stropova međukatnih konstrukcija čija je svrha sprečavanje širenja požara po vertikali, svakih šest mjeseci.

Pokrovi i krovovi

Članak 69.

- (1) Pri izgradnji krovova treba se držati obveze da krovovi u pravilu trebaju biti puna, izvedena od negorivog materijala.

(2) Gorivi materijal može se upotrebljavati samo u minimalnim količinama koliko je potrebno za hidroizolaciju (ne toplinsku).

Članak 70.

- (1) Krovni pokrivač ne smije imati mehanička oštećenja. Ako je krovište izvedeno s određenom otpornosti protiv požara, nosive krovne konstrukcije i pokrivači ne smiju se popravljati s gorivim materijalom. Ako se upotrebljava izolacijska masa u vrućem stanju, topljenje mase ne smije se obavljati na krovnom prostoru, već se mora dopremiti na krovište u zatvorenim posudama.
- (2) Na sve dijelove krovišta treba biti omogućen pristup barem jednim metalnim stepenicama sa rukohvatima.

Prometnice i prilazi

Članak 71.

(1) Pristupne ceste i požarni putovi moraju stalno biti održavani glede sposobnosti vozilima tako: da se čiste od snijega, da se na njima ne obavljaju nikakvi građevinski radovi (prokop), dok nije osiguran drugi pristup do građevina (zaobilaznica, premošćenje preko prekopa i sl.), da nisu zakrčeni vozilima, da su opskrbljeni odgovarajućom signalizacijom i znakovima,

(2) Potrebno je osigurati pristup hidrantima.

Dimnjaci ložišta

Članak 72.

(1) Vratašca dimnjaka moraju se izvesti iz čvrstog i negorivog materijala, s okvirom koji mora biti dobro pripasan otvoru i bez mogućnosti propuštanja dima. Pristup do vratašca mora uvijek biti slobodan.

(2) Pregled ispravnosti dimnjaka treba obaviti prije početka loženja i nakon završetka sezone loženja. Čišćenje dimnjaka obavlja ovlašteni dimnjačar.

Mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima

Članak 73.

U glavnom razvodnom ormaru kao i razvodnim ormarima u pojedinim dijelovima građevina moraju biti postavljene jednopolne sheme električnih instalacija sa svim potrebnim podacima.

Članak 74.

Isključenje električne energije nakon završenog rada ili u slučaju hitne potrebe (požar i sl.) obavlja se glavnim sklopkama na glavnom razvodnom ormaru građevine ili na razdjelnicima pojedinih dijelova.

Članak 75.

(1) (1) Zabranjeno je upotrebljavati krpane, neispravne ili predimenzionirane električne osigurače kao i postavljati provizorne električne instalacije.

- (2) Topljivi osigurači i automatske sklopke moraju biti tako dimenzionirani da se vodovi ne mogu pregrijavati. Kraj svakog osigurača i sklopke moraju biti postavljene oznake kojom strujnom krugu pripada osigurač i sklopka.
- (3) Izmjenu električnih osigurača ili druge poslove na električnim instalacijama i uređajima mogu obavljati samo zaduženi i ovlašteni električari. Zamjena osigurača mora se obavljati samo originalnim ulošcima.

Članak 76.

- (1) Razvodni ormari moraju biti tako izvedeni da odgovaraju uvjetima koji vladaju u pojedinim prostorijama gdje su postavljeni. Prostor oko razvodnih ormara mora uvijek biti slobodan.
- (2) Razvodni ormari moraju biti zaključani kako bi se onemogućio pristup neovlaštenim osobama.
- (3) Ključevi ormara moraju se nalaziti na za to određenom mjestu u prostoru glavnog razvodnog ormara, čiji ključ se mora nalaziti na dostupnom mjestu.

Članak 77.

Sklopke u razvodnim ormarima moraju biti tako izvedene da odgovaraju uvjetima koji vladaju u pojedinim prostorijama, te moraju odgovarati zahtjevima glede njihove namjene. Na sklopkama moraju biti jasno označeni položaji isključeno-uključeno.

Članak 78.

Električne instalacije i trošila moraju biti tako izvedeni i održavani da mjesta gdje se koriste ne predstavljaju opasnost od požara.

Članak 79.

- (1) Električne instalacije podliježu obvezi periodičkog pregleda i ispitivanja prema posebnim propisima sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali ne rjeđe od četiri godine.
- (2) O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija i uređaja ovlašteni ispitivač je dužan izdati pisani nalaz iz kojeg će biti vidljivo koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što se treba učiniti da se otkloni nedostatak glede zaštite od požara.
- (3) Električne instalacije i uređaji moraju se stalno održavati sukladno važećim normama i odredbama propisa za određene elektrouređaje i instalacije.
- (4) Električne instalacije u Ex izvedbi podliježu posebnim propisima.

Mjere zaštite od požara na gromobranskim instalacijama

Članak 80.

- (1) Na građevini u kojoj se obavlja djelatnost ili borave ljudi moraju biti postavljene instalacije u skladu s tehničkim propisima o gromobranima. Gromobranska instalacija mora biti izvedena, održavana i postavljena tako da se spriječi svaka mogućnost nastanka požara zbog atmosferskog pražnjenja.
- (2) O gromobranskim instalacijama svih građevina mora postojati tehnička dokumentacija.
- (3) Pregled gromobranskih instalacija tijekom upotrebe mora se obaviti:
 1. poslije svakog popravka
 2. nakon svakog udara groma u građevinu ili instalaciju i
 3. u redovnim periodičnim razmacima svake četiri godine, a vizualni pregled jedanput u dvije godine.

Mjere zaštite od požara na električnim uređajima i strojevima

Članak 81.

- (1) Prije početka rada vizualno treba pregledati uređaj (stroj) i sve oko njega. Pristup komandama i tipkama za zaustavljanje rada mora uvijek biti slobodan. Po završetku rada uređaj (stroj) se mora staviti u beznaponsko stanje i prostor oko njega ostaviti čist i ukloniti sve zapaljive materijale i tvari.
- (2) Čišćenje strojeva mora se obavljati kada je stroj van pogona. Čišćenje i podmazivanje strojeva, kada se upotrebljavaju zapaljive tekućine može se obavljati samo ako je osigurano djelotvorno provjetranje.
- (3) Strojevi i uređaji se moraju pregledavati i ispitivati u redovnim periodičnim razmacima. O pregledu i ispitivanju ovlaštenu ispitivač je dužan izdati pisani nalaz iz kojeg će biti vidljivo koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što se treba učiniti da se ukloni nedostatak glede zaštite od požara.

Članak 82.

Zabranjena je uporaba električnih uređaja za zagrijavanje i električnih kuhala s otvorenom žarnom niti.

Mjere zaštite od požara na uređajima i instalacijama za grijanje

Članak 83.

Svi uređaji i instalacije za grijanje moraju biti izvedeni i održavani tako da ne postoji opasnost od nastanka požara te prostor kotlovnice mora biti čist i ne smije se koristiti kao skladišni prostor.

Članak 84.

Periodičan pregled i ispitivanje kotlovnice vrši ovlaštena pravna osoba u skladu s odredbama važećih propisa.

Mjere zaštite od požara na plinskim instalacijama, trošilima i korištenju UNP-a

Članak 85.

Plinske instalacije moraju biti izvedene u skladu s važećim propisima ili priznatim pravilima tehničke prakse u skladu sa propisima kojima se prenosi usklađeno zakonodavstvo Europske unije.

Članak 86.

Dozvoljeno je korištenje samo atestiranih plinskih trošila.

Članak 87.

(1) Ispitivanje ispravnosti plinskih instalacija vrši ovlaštena pravna osoba za provjeru i ispitivanje plinskih instalacija, u rokovima propisanim važećim propisima, a najmanje jednom u pet godina.

(2) Ispitivanje i servis plinskih trošila vrši ovlaštena tvrtka za provjeru i ispitivanje i servis plinskih trošila, u rokovima propisanim važećim propisima jedanput godišnje.

(3) Nakon provjerenog ispitivanja ovlaštena tvrtka dužna je izdati uvjerenje o pogonskom stanju plinske instalacije.

(4) Za potrebe tehnološke opreme kuhinje (u prizemlju) i dogrijavanje PTV (potrošne tople vode) predviđena je instalacija plina putem spremnika UNP-a. Spremnik je nadzemni i nalazi se u otvorenom prostoru u gospodarskom dvorištu, ograđen metalnom ogradom sukladno propisima. Na fasadi se nalazi fasadni plinski ormar s regulatorom tlaka (niskotlačni regulator), glavnim ventilom i elektromagnetskim ventilom. Svaki potrošač ima svoj zaporni ventil te je svaki gorionik potrošača opremljen svom potrebnom automatikom za samostalan i nesmetan rad te radnom i sigurnosnom opremom.

(5) UNP spremnik je veličine V4,85 m³, što je u skladu sa Pravilnikom o ukapljenom naftnom plinu. Punjenje spremnika smije se obavljati samo sa motornim UNP-om (ukapljeni naftni plin) prema EN 589:2000,.

(6) Punjenje spremnika obavlja se iz dostavnog vozila (autocisterne) dobavljača UNP-a koji mora biti ispravno i tehnički opremljeno za namjenu pretakanja UNP-a o čemu vozač mora posjedovati dokumentaciju pri svakom punjenju. Punjenje se može obavljati neposrednim priključkom na spremniku. Punjenje spremnika obavlja se do 85% tekuće faze njegove zapremnine, preko savitljive cijevi najveće dužine 50 m (obavezno periodički ispitane na tlak od 25 bara). Prije početka te za vrijeme i nakon punjenja, sve dok autocisterna nije potpuno spremna za daljnji prijevoz oko mjesta punjenja mora se osigurati prostor od najmanje 3 m slobodan od zapaljivih tvari i opreme i označiti vidljivim znakovima upozorenja da je u tijeku punjenje spremnika. Za vrijeme punjenja moraju se u pripravnosti držati najmanje 2 (dva) vatrogasna aparata S-6. Kontrolu uvjeta sigurnosti pri punjenju spremnika UNP-a obavljaju osposobljeni djelatnici dobavljača UNP-a koji neposredno priključuju i rastavljaju spojne uređaje i koji moraju biti stalno nazočni punjenju. Punjenje UNP-a neće se obaviti ako nisu ispunjeni uvjeti sigurnosti propisani Pravilnikom o ukapljenom naftnom plinu.

(7) Požari plina u pravilu se gase zatvaranjem dotoka zapaljivog plina do mjesta požara (zatvaranjem zapornog ventila). U slučaju opasnosti od požara potrebno je isključiti napajanje

strujom (sklopkom u upravljačkom ormaru ili tipkalom za isključenje u slučaju nužde koja se nalazi na sigurnoj udaljenosti od spremnika). Na taj način zatvara se blokadni (el. magnetni) ventil. Manje lokalne požare treba ugaziti uporabom vatrogasnih aparata postavljenih u blizini na prah. Ako se nastali požar ne može pogasiti raspoloživim vatrogasnim aparatima potrebno je pozvati najbližu vatrogasnu postrojbu. Potrebno je isključiti mogućnost stvaranja (ili trajanja) požara ispod spremnika UNP-a. Kod izloženosti požaru, spremnik treba po mogućnosti hladiti vodom do prestanka opasnosti od zagrijavanja.

(8) U zoni opasnosti (uz spremnik i sve do 3 metra) zabranjeno je: držanje i uporaba alata i uređaja i opreme koji pri uporabi mogu iskriti, pušenje i korištenje vatre u bilo kojem obliku, držanje oksidirajućih, reaktivnih ili samozapaljivih tvari, odlaganje zapaljivih i drugih tvari koje nisu namijenjene tehnološkom procesu, pristup vozilima koje pri radu svog pogonskog uređaja mogu iskriti, uporaba električnih uređaja koji nemaju protueksplozivnu zaštitu, nošenje odjeće i obuće koja se može nabiti statičkim električitetom i uporaba uređaja i opreme koji nisu propisno zaštićeni od statičkog električteta.

Mjere zaštite od požara kod korištenja ventilacijskih i klimatizacijskih uređaja

Članak 88.

Svi dijelovi ventilacijskog sustava (ventilacijske cijevi, ventilator i dr.) moraju biti napravljeni od negorivog materijala, s glatkim unutarnjim površinama i bez izbočenih dijelova na koje bi se mogle skupljati čestice prašine i masnoće.

Članak 89.

Ventilatori i njihovi dijelovi moraju biti izrađeni tako da pri radu, uključivanju ili isključivanju ne dođe do stvaranje električnog luka ili iskre, zagrijavanje električnog vodiča, stvaranje statičkog električteta, stvaranje iskre zbog udara ili međusobnog trenja dijelova ventilatora.

Članak 90.

Ventilacijski sustav (ventilacijske cijevi, ventilator i dr.) moraju se redovito pregledavati, a nataložene čestice masnoće i prašine uklanjati periodično svaka tri mjeseca, a u skladu s odredbama važećeg Pravilnika za ventilacijske i klimatizacijske sustave.

Posebne mjere zaštite od požara

Članak 91.

- (1) Pod posebnim mjerama zaštite od požara smatraju se mjere zaštite od požara koje se moraju provoditi u pojedinim prostorijama ili prostorima Veteranskog centra.
- (2) Pod posebnim mjerama zaštite od požara smatraju se postupci koji osiguravaju da do požara ne dođe, a ako do požara dođe da se opasnosti svedu na najmanju moguću razinu.

Članak 92.

U prostorijama gdje se upotrebljavaju ili skladište zapaljive tekućine ili druge zapaljive tvari ili arhivira dokumentacija zabranjeno je pušenje, upotreba otvorenog plamena, alata koji iskri, te držanje i smještaj tvari koje su sklone samo zapaljenju.

Članak 93.

- (1) Otpadni materijal (masti, ulja, boje, masne krpe, plastična i druga ambalaža, kao i drugi otpadni materijal) moraju se nakon završetka rada iznijeti iz radnih i ostalih prostorija na za to određeno mjesto.
- (2) U čajnim kuhinjama potrebno je uredno održavati čistoću i paziti na odlaganje, spremanje i korištenje pripravaka za hranu, a električne uređaje obvezno uvijek isključiti nakon uporabe istih.

Članak 94.

U Veteranskom centru zabranjeno je pušenje u zatvorenim prostorima, osim na onim mjestima koja su posebno označena u kojima je dozvoljeno pušenje.

Posebne mjere za upotrebu, čuvanje i skladištenje zapaljivih tekućina i drugih zapaljivih i otrovnih materijala

Članak 95.

- (1) Čuvanje i skladištenje zapaljivih tekućina i drugih zapaljivih i otrovnih materijala mora se obavljati sukladno važećim propisima.
- (2) Radnik pravne osobe koja je s Veteranskim centrom sklopila ugovor o tehničkom održavanju objekta, bazenske opreme i uređaja poslovnice Veteranskog centra koji rukuje kemikalijama za pripremu bazenske vode mora imati propisana znanja o zaštiti od opasnih kemikalija prema Pravilniku o stjecanju te provjeri znanja o zaštiti od opasnih kemikalija („Narodne novine“, broj 147/21) i treba biti osposobljen za rad na siguran način, te imati obavljen zdravstveni pregled.
- (3) Pravna osoba iz stavka 2. ovoga članka dužna je radniku koji rukuje bazenskim postrojenjem dati pisane upute za rad na siguran način i STL-ove kemikalije koje se koriste za potrebe bazena.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 96.

Upute za siguran rad i postupanje u slučaju požara na pojedinim radnim mjestima i prostorijama sa povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnoloških eksplozija iz članka 4. stavak 2. ovoga Pravilnika koje će biti donesene nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, postati će sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 97.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Veteranskog centra.

BROJ: VC-UV1-23-22-1
U Zagrebu, 26. lipnja 2023.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
POTPREDSJEDNIK VLADE
I MINISTAR HRVATSKIH BRANITELJA**

VETERANSKI CENTAR
ZAGREB
Park Stara Trešnjevka 4
3

Tomo Medved



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

KLASA: UP/I-245-02/22-08/18
URBROJ: 511-01-370-22-2
Šibenik, 20. siječnja 2023.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, OIB 36162371878, na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10 i 114/22) u postupku razvrstavanja građevina, građevinskih dijelova i prostora Veteranskog centra, podružnica Šibenik, na lokaciji Velimira Škorpika 6d kojim gospodari Veteranski centar, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, OIB 38617796847, u kategorije ugroženosti od požara, po službenoj dužnosti donosi

RJEŠENJE

1. Građevine i prostori Veteranskog centra, podružnica Šibenik na lokaciji Velimira Škorpika 6d, razvrstavaju se u IV (četvrtu) kategoriju ugroženosti od požara.
2. Veteranski centar, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, za građevine i prostore na lokaciji Veteranskog centra, podružnica Šibenik, Velimira Škorpika 6d, dužan je:
 - a) imati zaposlenog najmanje jednog djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenja stanja zaštite od požara, koji smije obavljati i druge poslove.
 - b) izraditi opći akt kojim će se urediti stanje zaštite od požara sukladno Pravilniku o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara.
3. Naložene mjere iz točke 2. ovog rješenja, Veteranski centar, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, na lokaciji podružnice u Šibeniku, Velimira Škorpika 6d, obavezan je izvršiti u roku od 6 mjeseci.

Obrazloženje

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske pokrenulo je po službenoj dužnosti postupak razvrstavanja građevina, građevinskih dijelova i prostora za građevine i prostore na lokaciji Veteranskog centra, podružnica Šibenik, Velimira Škorpika 6d kojom upravlja Veteranski centar, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb (OIB 38617796847), u jednu od četiri propisane kategorije ugroženosti od požara.

Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Služba civilne zaštite Šibenik, Odjel inspekcije je dana 14.12.2022. god., obavio inspekcijski nadzor građevine i prostora na lokaciji Veteranskog centra, podružnica Šibenik, Velimira Škorpika 6d o čemu je sastavljen zapisnik KLASA: 214-02/22-25/408, URBROJ: 511-01-370-22-2.

Zapisnički je utvrđeno da Veteranski centar, podružnica Šibenik ima 142 ležaja u 67 dvokrevetnih i 8 jednokrevetnih soba, restoran i caffe bar koji može posluživati dodatno još do 100 korisnika. Ukupno su zaposlene 23 osobe te je rad organiziran u smjenama. Prema navedenom, maksimalno se 265 osoba mogu u jednom trenutku zateći u objektu.

Temeljem navedenih činjenica, građevina i prostori na lokaciji Veteranskog centra, podružnica Šibenik, Velimira Škorpika 6d, razvrstani su u IV (četvrtu) kategoriju ugroženosti od požara, sukladno članku 6. stavku 1. točka 12. alineja 5. Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara („Narodne novine“, br. 62/94 i 32/97).

Mjera iz točke 2.a) izreke ovog rješenja određena je sukladno članku 20. stavku 5. i 9. Zakona o zaštiti od požara, dok je mjera iz točke 2.b) određena sukladno članku 21. stavku 1. Zakona o zaštiti od požara, a sadržaj i forma općeg akta kojim se određuje stanje zaštite od požara propisani su Pravilnikom o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara („Narodne novine“, br. 116/11).

Rok za provođenje mjera određen je sukladno članku 79. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09 i 110/21).

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Upravnim sudom u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava.



POTPRESJEDNIK VLADE I
MINISTAR

dr.sc. Davor Božinović

Dostaviti:

1. Veteranski centar, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb
2. Pismohrana, ovdje